

Додаток 1

Таблиця даних для визначення навантажень об'єктів, підключених до теплогенераторної по вул. Коцюбинського 35

№ п/п	Адреса об'єкта	Призначення об'єкта	Рік вводу в експлуатацію	Розміри будівлі	Кіл-ть пов-хів	Матеріал буд.конструкцій	Загальна кількість квартир	Кількість квартир з центр. опал.	Об'єм будівлі, м3	q _о ккал/м3*г од*°С (табл.2.5)	Кількість кв. з авт.оп, шт	Об'єм квартир з авт.оп., м3	Об'єм будівлі без кв. авт.оп., м3	Об'єм опалювального підвалу, м3	Загальний розрахунковий об'єм будівлі, м3 (гр.11+гр.12*0,4)	Теплове навантаження по розрахунку
																Q _о , ккал/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Коцюбинського 33	ж/б	до 1980 року		2	цегла	24	24	4277,0	0,45			4277,0	1395,0	4835,0	99 554
2	Коцюбинського 35	ДНЗ	до 1980 року		2	цегла			4448,0	0,38			4448,0	1570,0	5076,0	88 258

Директор ДП "Пирятинтеплопостачання

Ю.М. Барабаш