



**ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**РІШЕННЯ**

29.12.2014

№ 340

Про погодження та введення в дію  
норм витрат води споживачами  
КП „Пирятинський міський водоканал“

Відповідно до статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2014 № 1107 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм питного водопостачання“, Державних будівельних норм В.2.5-64:2012 „Внутрішній водопровід та каналізація“ з метою покращення надання послуг під час укладання договорів про надання послуг водопостачання зі споживачами (юридичними та фізичними особами – підприємцями) виконкомом міської ради

**ВИРИШИВ:**

1. Погодити комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) норми витрат води споживачами (юридичними та фізичними особами – підприємцями) відповідно до вимог ДБН В.2.-64:2012 „Внутрішній водопровід та каналізація“ на 2015-2019 роки (додається).

2. Ввести в дію норми витрат води споживачами з 1 січня 2015 року.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення виконкому  
міської ради  
від 29.12.2014 № 340**

**Норми витрат води споживачами (юридичними та фізичними особами –  
підприємцями) відповідно до вимог ДБН В.2.-64:2012 „Внутрішній водопровід  
та каналізація“ на 2015-2019 роки**

<b>№ з/п</b>	<b>Споживачі</b>	<b>Одиниця виміру</b>	<b>Добові норми витрати води, л/добу на одиницю виміру</b>	<b>Тривалість водо розворту, год.</b>
1.	Готелі:			
	- категорії*, з пральнюю	1 мешканець	120	24
	- категорії**, з пральнюю	-II-	150	24
	- категорії***, з пральнюю	-II-	190	24
	- категорії****, з пральнюю	-II-	230	24
2.	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:			
	- із загальними ваннами та душами	1 ліжко	120	24
	- із санітарними вузлами, які близько до палат	-II-	200	24
	- інфекційні	-II-	240	24
3.	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:			
	- з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни;	1 місце	60	24
4.	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:			
	- з їдальнями , які працюють на сировині, та пральними	-II-	200	24
	Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:			
	- із денним перебуванням дітей:			
	- з їдальнями на півфабрикатах;	1 дитина	40	10
5.	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах			
		1 учень (студент і 1 викладач)	20	8
6.	Науково-дослідні інститути, проектні			

	та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	15	8
7.	Підприємства загального харчування: - без приготування їжі;	1 страва	2	
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі;	-ІІ-	12	
	- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	-ІІ-	10	
8.	Крамниці:  - продовольчі (без холодильних установок)	1 працівник у зміну або 20 м <sup>2</sup> торгов. залу	250	8
	- промтоварні	1 працівник у зміну	20	8
9.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	10	10
		1 працівник у зміну	30	10
10.	Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення;	1 працівник	30	12
	- лабораторія приготування ліків	-ІІ-	310	12
11.	Перукарні	1 робоче місце в зміну	56	12
12.	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: - для глядачів;	1 чол.	8	4
		-ІІ-	40	8
13.	Стадіони і спортзали: - для глядачів;	1 місце	3	4
		1 чол.	50	11
		-ІІ-	100	8
14.	Плавальні басейни: - для глядачів	1 місце	3	6
		1 чол.	100	8
		% місткості	10	8
15.	Лазні: - для миття в мильній з полосканням у душі;	1 відвідувач	180	3
		-ІІ-	290	3
		-ІІ-	360	3
		-ІІ-	540	3
16.	Пральні: - немеханізовані;	1 кг сухої білизни	40	-

	- механізовані	-II-	75	-
17.	Виробничі цехи: - звичайні;	1 працівник у зміну	25	8
	- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1 м <sup>3</sup> /год	-II-	45	6
18.	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка у зміну	500	-
19.	Заливання поверхні ковзанки	1 м <sup>2</sup>	0,5	-
20.	Витрати води на поливання: - покриття із трави;	-II-	3	-
	- футбольного поля;	-II-	0,5	-
	- решти спортивних споруд;	-II-	1,5	-
	- удосконалених покріттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів;	-II-	0,5	-
	- зелених насаджень, газонів і квітників	-II-	3-6	-
<b>Примітка 1.</b> Значення витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).				
Споживання води в групових душах і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральннях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на водолікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.				
<b>Примітка 2.</b> Приведені норми витрати води на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.				
<b>Примітка 3.</b> Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проєктування підприємств окремих галузей промисловості.				
<b>Примітка 4.</b> Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрат води слід приймати згідно з даним додатком як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.				
<b>Примітка 5.</b> На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:				
$U = 2,2 n m T u,$ де n – кількість посадочних місць; m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2; для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5; T – час роботи підприємства загального харчування, год; u – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати $u = 0,17 - 1,0$ .				

Керуючий справами  
виконкому міської ради

Л.В.Кочур