



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

06.09.2017

№ 224

Про влаштування гр. Самойліком О.І.
отвору для обладнання димового каналу
через зовнішню стіну будинку по
вул. Зоряна, 9 в м.Пирятин

Відповідно до статей 30, 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, додатку Ж (обов'язкового) Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання“ (пункт Ж.18, пункт Ж.22), враховуючи акт повторної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів від 16.08.2017 щодо не придатності до експлуатації існуючого димового каналу, на підставі поданих документів виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Дозволити громадянину Самойліку Олександрові Івановичу (zareєстрований ***) влаштувати отвір для обладнання димового каналу від індивідуального опалювального газового приладу (без улаштування вертикального каналу) через зовнішню стіну двоповерхового житлового будинку по вул. Зоряна, 9 в м.Пирятин на відстані не менше, як 0,25м від віконного прорізу.

2. Zobov'язати гр. Самойліка О.І.:

виготовити проектну документацію на газифікацію через спеціалізовану проектну організацію, погодити її з публічним акціонерним товариством з газифікації та газопостачання „Лубнигаз“ (Бородін С.Ф.);

роботи з пробиття отвору виконати у відповідності до існуючих будівельних норм;

після проведення робіт відновити зовнішню стіну будинку в місці здійснення проколу.

3. Відповідальність за техніку безпеки при виконанні робіт покласти на гр. Самойліка О.І.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ