



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

19.01.2018

№ 16

Про погодження технічних умов до проектно-кошторисної документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області“

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“, на підставі розроблених Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами технічних умов до проектно-кошторисної документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області“, з метою координування виготовлення проектно-кошторисної документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області“, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

погодити Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам (Кривець В.В.) технічні умови до проектно-кошторисної документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області“, що додаються.

Міський голова

О.РЯБОКОНЬ

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Пирятинської міської ради
19.01.2018 № 16

Технічні умови на об'єкт

„Реконструкція каналізаційного колектору від КНС № 1
(вул. Січових Стрільців, 21в) до КНС № 2 (вул. Саксаганського, 23)
в м.Пирятин Полтавської області“

1. Запроектувати напірний каналізаційний колектор діаметром 200мм від КНС № 1 до КНС № 2. Довжина колектора 3км.
2. Траса колектора проходить по трасі існуючого напірного колектора.
3. Місця приєднання до існуючих мереж КНС №1 та КНС №2.
4. Всі колодязі по трасі колектора залишаються існуючі. У разі необхідності провести реконструкцію існуючих колодязів .
5. Існуючий колектор залишається в якості резервної нитки.
6. Передбачити декілька камер переключення між існуючим та запроектованим колекторами.
7. Розглянути можливість переходу через вулицю Січових стрільців в існуючому футлярі діаметром 500мм.

Начальник Пирятинських
госпрозрахункових очисних споруд

В.В. Кривець